Anotação de Responsabilidade Técnica - ART **CREA-SC**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVIÇO

25 2023 **9029971-0**

Inicial

Individual

1. Responsável Técnico

EDUARDO MARCELO DA SILVA

Título Profissional: Engenheiro Eletricista

RNP: 2509650777

Registro: 107293-8-SC

Empresa Contratada: PROENG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME

Registro: 120020-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SESC TUBARÃO

CPF/CNPJ: 03.603.595/0007-53

Endereço: RUA ANTONIO HULSE

Nº: 411

Complemento:

Bairro: DEHON

Cidade: TUBARAO

UF: SC

CEP: 88704-220

Valor: R$ 5.000,00

Ação Institucional:

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SESC TUBARÃO

CPF/CNPJ: 03.603.595/0007-53

Endereço: RUA ANTONIO HULSE

Nº: 411

Complemento:

Bairro: DEHON

Cidade: TUBARAO

UF: SC

CEP: 88704-220

Data de Início: 02/10/2023

Previsão de Término: 02/12/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

4. Atividade Técnica

Projeto	**Ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão**	Dimensão do Trabalho:	13,80 Quilovolt(s)
Projeto	**Ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão**	Dimensão do Trabalho:	15,00 Metro(s)
Projeto	**Subestação abrigada de energia elétrica**	Dimensão do Trabalho:	500,00 Quilovolt(s)-Ampere
Projeto	**Medição elétrica**	Dimensão do Trabalho:	1,00 Unidade(s)
Projeto	**Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais**	Dimensão do Trabalho:	805,00 Quilowatt(s)
Projeto	**Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais**	Dimensão do Trabalho:	489,04 Quilovolt(s)-Ampere
Projeto	**Instalação elétrica em alta tensão para fins residenciais/comerciais**	Dimensão do Trabalho:	13,80 Quilovolt(s)
Projeto	**Aterramento de instalação elétrica**	Dimensão do Trabalho:	1,00 Número de Sistemas
Projeto	**Aterramento de instalação elétrica**	Dimensão do Trabalho:	10,00 Ohms
Projeto	**Proteção elétrica/eletrônica**	Dimensão do Trabalho:	800,00 Ampere(s)

5. Observações

Projeto de uma subestação abrigada com 1 transformador à óleo de 500kVA e estudo de proteção para o SESC unidade de Tubarão/SC.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 07/11/2023: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 96,62 | Data Vencimento: 17/11/2023 | Registrada em: 07/11/2023
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002304000557904

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

TUBARAO - SC, 07 de Novembro de 2023

EDUARDO MARCELO DA SILVA:05594035931

Assinado digitalmente por EDUARDO MARCELO DA SILVA:05594035931
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82583329000197, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=EDUARDO MARCELO DA SILVA:05594035931
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.11.07 14:38:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

EDUARDO MARCELO DA SILVA
055.940.359-31

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELLO FARIAS RODRIGUES
Data: 20/02/2024 09:55:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br