



Legenda de condutos - Subsolo	
Elétrica (Eletroduto flexível)	
	Teto
	Baixa
Elétrica (Flexível reforçado (PEAD))	
	Teto
	Média
	Piso
Elétrica (PVC rígido)	
	Direta
	Teto
	Média
	Baixa

Legenda - Subsolo	
	Caixa 2x4" de embutir
	Caixa de Passagem PVC sobreposta a 0,40m do piso
(2x)	Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
(2x)	Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas médias a 1,20m do piso
	Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
	Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
	Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
	Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,20m do piso
	Condulete de PVC 5 entradas
	Curva 90º
	Cx passagem indicada em projeto elétrico
	Entrada de serviço
	Luminária Sobrepor EAA06-S
M 1F	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Refletor de LED 100W
<>	Quadro de distribuição



CARIMBOS

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
00	OUT / 2026	EMISSÃO INICIAL	GUILHERME B. MOREIRA

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

PROJETO:

PROJETO ELÉTRICO

LOCAL:
FLORIANÓPOLIS/SC

ENDEREÇO DA OBRA: R. JOSÉ MARIA DA LUZ, 163 - JOSÉ MENDES, FLORIANÓPOLIS - SC, 88021-000

OBRA:
SESC JOSÉ MENDES

CONTEÚDO:
ATUALIZAÇÃO PROJETO SUBSOLO / GUARITA

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

CARIMBO E ASSINATURA
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SEC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

AUTOR DO PROJETO:
ENG. GUILHERME BECKER MOREIRA
CREA/SC: 217657-7
ASSINATURA

CO-AUTOR DO PROJETO:
ASSINATURA

PRANCHA Nº
1
1
TOTAL

ARQUIVO:

DESENHO:
Guilherme Moreira

ESCALA:
INDICADA

DATA:
OUT/2026

TAMANHO DA PRANCHA: (841mm x 594mm)