RE: Questionamento - CONCORRÊNCIA 018/22

SILENE OLIVEIRA MONTARDO <silenem@sesc-sc.com.br>
em nome de
COMISSAO LICITACAO <comissaolicitacao@sesc-sc.com.br>
Sex, 02/09/2022 16:27

Para: Luanna Pegoretti <construtoramaui@gmail.com>

Boa tarde,

A metragem refere-se a área da estrutura metálica.
A estrutura está montada.
O Jateamento e pintura deverá ocorrer no local.
A limpeza compreende todos os serviços inclusos no processo.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação
Departamento Regional - Sesc-SC
(48) 3251-4865 e 3251-4642 | www.sesc-sc.com.br

De: Luanna Pegoretti <construtoramaui@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 31 de agosto de 2022 17:47
Para: COMISSAO LICITACAO <comissaolicitacao@sesc-sc.com.br>
Assunto: Questionamento - CONCORRÊNCIA 018/22

Olá, boa tarde!

Segue questionamento sobre a CONCORRÊNCIA 018/22.

Questionamento:

Verificamos nas planilhas orçamentárias o seguinte item:
Hidrojateamento em estrutura de aço carbono com água e areia – 2837 m²

Ou seja, são duas estruturas de aço carbono e ambas têm a mesma metragem de 2837 m² (total de 5674 m²).
A partir disso surgiram algumas dúvidas, vejamos:

- Tal metragem é de área construída ou apenas de estrutura metálica a ser jateada?
- A estrutura está desmontada?

Estamos verificando para a execução deste serviço, porém todos os nossos parceiros trabalham apenas com jateamento em estruturas desmontadas, onde levamos tudo até eles, uma vez que se torna muito complicado a mobilização de materiais e equipamentos necessários a este serviço.
Devemos cotar também a limpeza necessária após a execução do mesmo? Já que ela será diferente da limpeza final da obra e deve ser feita logo após a finalização do jateamento, não podendo esperar a pintura para posterior limpeza.

Atenciosamente,

Luanna Pegoretti Xavier
Engenheira Civil - CREA 21301D/AC