OMS Engenharia Ltda.

CNPJ 82.416.843/0001-38

Pontos dúvidas SESC Joinville

1. A planilha orçamentária de referência a ser preenchida contém uma parte em branco na parte de cálculo de preços unitários e totais dos itens 11.1.11 a 11.1.15, conforme print abaixo. Entendemos que se trata de mero erro de formatação e que tais itens fazem parte do escopo a ser contratado, bem como o valor destes itens foi computado no valor máximo global. Está correto o entendimento?

	POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO								
11.1.9	PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10	PLACA PVC ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 20X30CM COM BRAILLE	un	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.11	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	90,00						
11.1.12	PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	m	5,00						
11.1.13	PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)	m	157,30						
11.1.14	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM POLICARBONATO PARA PISO 80 CM X 120 CM - ÁREA DE RESGATE	un	31,00						
11.1.15	SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - FAIXA PARA DEGRAUS EM BORRACHA, DIM 200 X 30MM	un	460,00						
11.1.16	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDA COM ALUCOBOND H=1,00M, PADRÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	un	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.17	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	un	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	**RAMPAS**								**0,00**
11.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Poderia ser enviada a planilha preenchida já com os valores máximos de cada item, sendo que as proponentes poderiam, com esse material, ter sua análise e preenchimento da proposta facilitada de forma equânime?
3. O item 6.1.1 do edital diz que "...a proposta deverá ser acompanhada de catálogo, imagens, marca, com descritivo técnico completo dos produtos cotados...". Por outro lado, o memorial descritivo dos projetos diz que "A não indicação de marca ou modelo, na proposta comercial do CONSTRUTOR, caracteriza que o mesmo, apresentou cotação conforme orientação dos itens deste memorial descritivo. Devendo assim atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens". O item 6.1.1 do edital não especifica quais itens devem ser acompanhados de catálogos, sendo impossível enviar catálogos, em tempo hábil, de todos os itens previstos para a obra. Entendemos que, ao aceitar as condições do edital, a Proponente se compromete a seguir as especificações constantes no memorial descritivo da obra que detalha os materiais e equipamentos a serem utilizados de forma pormenorizada, sendo desnecessária o envio de catálogos de todos os materiais da obra. Está correto nosso entendimento?
4. Os itens 39.2 a 39.6, páginas 69 a 72, do memorial descritivo, citam que os cabos e patch cords UTP's devem ser de classe de flamabilidade LSZH, cujo preço é significativamente superior à cabos

+ 55 (41) 3364-7000
www.omsengenharia.com.br
comercial@omsengenharia.com.br
Rua Edson Campos Matesich, 727
Santa Felicidade - Curitiba - PR

de classe CM ou CMX, que são convencionalmente utilizados. Poderiam ser confirmada tal informação? Em caso positivo, foi considerado tais valores na orçamentação/preço máximo considerado pelo SESC?

5. Entendemos que a quantidade de tomadas RJ-45 esteja errada no quantitativo, deveriam ser 140 conectores (70 nos pontos terminais e 70 nos patch pannels descarregados). Com isso, os valores máximos considerados sofrem alterações significativas. Pedimos tal alteração e extensão de prazos licitatórios após essa retificação.

+ 55 (41) 3364-7000
www.omsengenharia.com.br
comercial@omsengenharia.com.br

Rua Edson Campos Matesich, 727
Santa Felicidade - Curitiba - PR