



Prefeitura Municipal de Concórdia

Secretaria Municipal de Saúde

Vigilância Sanitária
<https://concordia.atende.net>



Análise de Projeto Sanitário Nº 36453/2024

Cadastro Imobiliário 79782		Matricula 21136		Inscrição Imobiliária 01.01.016.0643	
Requerente Nome/Razão SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC				CPF/CNPJ 03.603.595/0018-06	
Endereço RUA ROMANO ANSELMO FONTANA, Nº 620, CENTRO				Quadra	Lote
Tipo de Construção ALVENARIA	Finalidade RESIDENCIAL	Tipo de Alvará REFORMA		Nº de Pavimentos 1	Nº de Unidades 1
Área Irregular 0.00	Área Reformar 8.405.56	Área Existente 8.405.56	Área Ampliada 0.00	Área Total 16.811.12	Área Total Obra 8.405.56

DADOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO

CAIXA DE GORDURA CILÍNDRICA

Altura Útil: 0,00

Diâmetro: 0,00

Complemento: VERIFICAR PRESENÇA DE CAIXA DE GORDURA ESPECIAL PARA ATENDER AOS USOS DA EDIFICAÇÃO INCLUINDO RESTAURANTE.

Observações:

SOMENTE É PERMITIDA A CONEXÃO APÓS CONCESSÃO DA VIABILIDADE POSITIVA DA CONCESSIONÁRIA. - PRECISA OBRA

CAIXA DE INSPEÇÃO PRISMÁTICA

Altura Útil: 0,00

Largura Útil: 0,00

Comprimento Útil: 0,00

Complemento: LIGAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ESGOTO DESATIVANDO SISTEMA EXISTENTE- APÓS CONCESSÃO DA VIABILIDADE POSITIVA DA CONCESSIONÁRIA.

Observações:

SOMENTE É PERMITIDA A CONEXÃO APÓS CONCESSÃO DA VIABILIDADE POSITIVA DA CONCESSIONÁRIA. - PRECISA OBRA

Este parecer não exige a empresa de solicitar as devidas Licenças Ambientais junto ao IMA. Na locação do sistema de tratamento, deverão ser observados os afastamentos exigidos pelo Plano Diretor Municipal e NBR 7229/93.