SIMBOLO	LEGENDA - DESCRIÇÃO
S	EXTINTOR PO QUIMICO ABC - PQS 4Kg - C/ SINALIZAÇÃO DE PAREDE
	UNIDADE AUTÔNOMA LED - 3 lux LOCAL NÍVEL 5 lux LOCAL DESNÍVEL
SAÍDA	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINESCENTE
SAÍDA / SAÍDA	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE
	ABRIGO PARA MANGUEIRA SHP COM HIDRANTE SIMPLES E SINALIZAÇÃO DE PISO
CA	CENTRAL DE ALARME ANALÓGICA
	ACIONADOR E SONORIZADOR DE ALARME
	TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES AÇO GALVANIZADO Ø VARIÁVEL. PINTADA NA COR VERMELHA QUANDO APARENTE
	TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA SISTEMA DE ALARME
	CAMINHAMENTO MÁXIMO AMBIENTES MAIS AFASTADOS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
6º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - JOINVILLE-SC
PROTOCOLO A6179500/BBM/A APROVADO EM 24/08/2022 - Qualquer alteração no projeto dependerá de prévio exame do SSCI.

CARIMBOS

ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, ALTERAÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA, MUDANÇA DE OCUPAÇÃO OU DE USO DE IMÓVEL, É RESPONSÁVEL PELO SEU DETALHAMENTO TÉCNICO EM RELAÇÃO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARÁGRAFO ÚNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TÉCNICO OU A SUA INCONGRUÊNCIA NÃO ISENTA O RESPONSÁVEL TÉCNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTÁ DISPOSTO NAS NSCI (NSI – PARTE I , 2020.

OBSERVAÇÕES

ASSINATURAS

PROPRIETÁRIO
NOME: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CNPJ: 03.603.595/0001-68

JACSON JEREMIAS:06311900951 — Assinado de forma digital por JACSON JEREMIAS:06311900951 — Dados: 2022.08.19 11:20:42 -03'00'

AUTOR DO PROJETO
Eng. Civil Jacson Jeremias
Crea/SC:125.007-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Civil Jacson Jeremias
Crea/SC:125.007-9

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

E + Plan Engenharia Ltda Me - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
Bairro Passa Vinte
Palhoça - SC

Projeto
PPCI

Obra
REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE
Rua Itaiópolis, 470 - Bairro América - Joinville/SC - 89204-100

Proprietário
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Sesc SC
CNPJ - 03.603.595/0001-68

Conteúdo
Planta Baixa Térreo, Dimensionamento rotas de fuga.

Ref.	Data	Área	Escala	Folha
JOI-19	abril/2022	1.559,70 m²	INDICADA	01/02

PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI Nº 9.610-98

DATA DO PLOTAGEM 08/19/2021 — VIEW DE PLOTAGEM PPCI_REVIT_01
ARQUIVO: O:\Emais Cases\Joinville\JOI-19 CRECHE\PROJETO\PPCI\PPCI_REVIT_01.rvt

TAMANHO DA PRANCHA (1189mm x 841mm)