NOTA:
CENTRAL DE GÁS CONSTRUÍDO EM COTA POSITIVA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO TERRENO NATURAL, LOCALIZADO A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5 METROS EM RELAÇÃO A POÇOS OU RALOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA OU ESGOTO, CAIXAS DE REDE DE LUZ E TELEFONE, CAIXA DE POÇO DE CONCRETO.
A 3,0 METROS DE DISTÂNCIA DO SPDA ATERRAMENTO E MUDANÇA DE NO MÍNIMO 2,0 METROS.

Abrigo p/ Conjunto de Cilindros de Alumínio
DIMENSIONADO
Altura de Instalação h=1,0m
1- Manômetro (Pressão Max.1,5 Kgf/cm²)
1- Válvula de 1º estágio.
1- 1º Teste estanqueidade

Guarda Corpo h 1100

Guarda Corpo h 1100

Rampa 5,0% - Terá corrimão intermediário para crianças h: 80cm

CENTRAL DE GÁS CONSTRUÍDA NO CHÃO, EM COTA POSITIVA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO TERRENO

PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,5 KGF/CM²
F.G. Ø 1.1/2" ENVELOPADA EM CONCRETO A NÍVEL DE SOLO.

ACESSO AO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBS.: NÃO PODERÁ CRUZAMENTO DA TUBULAÇÃO DE GÁS COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO PARA-RAIOS COM DISTANCIAS INFERIORES A 1 METRO EM RELAÇÃO AS TUBULAÇÕES E A MALHA.

AÇÕES
CONFORME ART 40 DA IN 005 DAT / CBMSC QUANDO SISTEMA ENCONTRA-SE INSTALADO ADIANTE DE CDM AS SEGUINTES REDUÇÕES SUBSTITUIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL COM REDUÇÃO DE AFASTAMENTO: QUANDO NÃO EXISTIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA SISTEMA ENCONTRA - SE INSTALADO COM TODOS OS ACABAMENTOS ESTRUTURAIS PRONTOS. O SISTEMA APRESENTA SE EM FUNCIONAMENTO NORMAL ALIANÇA APRESENTA-SE QUALQUER TIPO DE ANOMALIA QUE POSSA COMPROMETER A INSTALAÇÃO PERMANENTE DE GÁS COMBUSTÍVEL CAUSAR DANOS AO SISTEMA DE GLP CANALIZADO, COLOCANDO EM RISCO OS OCUPANTES DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA – EDUCAÇÃO INFANTIL
ESCALA: 1:100
ÁREA TOTAL ..... m²

CIRCULAÇÃO ÁREA ABERTA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
RECEPÇÃO/ SECRETARIA
DEPÓSITO
ESTERILIZAÇÃO E RAIO X
GERÊNCIA E SALA DE TÉCNICOS
ÁREA ALTERADA
SALA RACK INFORMAT.
HALL DE ACESSO
SANITÁRIO PCD
SANITÁRIO FEMIN.
SANITÁRIO MASC.
CIRCULAÇÃO
ADMINISTRATIVO
ANTE CAMARIM
CAMARIM
PLATÉIA
PALCO
A.: 54,00 m²
DEPÓSITO
PLAYGROUND AREA EXTERNA
CASA DE BOMBAS
SHP
CALÇADA
Piso Condutivo
Caminhamento 30 mts
Caminhamento 32 mts
Caminhamento 30 mts
RAMPA 5,0%
RAMPA 8,33%
RAMPA 10%