

**NOTA DE ESCLARECIMENTO 01  
CONCORRÊNCIA 074/2025- GIN**

**O Serviço Social do Comércio – SESC, através da Comissão de Licitação, torna público para efeitos legais o seguinte comunicado, referente ao processo licitatório do Edital cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO Sesc CRICIÚMA.****

**Quanto a questionamentos feitos por e-mail**

Empresas interessadas no certame supracitado apresentam os seguintes questionamentos:

**PERGUNTA 01** – “Solicitamos que a informação dos pontos operacionais do conjunto a combustão para o sistema de prevenção e combate de incêndio”

**RESPOSTA PERGUNTA 01** - A bomba reserva do sistema de prevenção e combate a incêndio é a combustão, conforme indicado na planilha orçamentária e de acordo com o Art. 90 da Instrução Normativa nº 07. Ela possui as mesmas características da bomba principal, que é elétrica — ou seja, vazão de 15,1 m³/h e altura manométrica de 11,84 m.c.a.

Florianópolis, 06 de novembro de 2025.

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**