

**NOTA DE ESCLARECIMENTO 03
CONCORRÊNCIA 074/2025- GIN**

O Serviço Social do Comércio – SESC, através da Comissão de Licitação, torna público para efeitos legais o seguinte comunicado, referente ao processo licitatório do Edital cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO Sesc CRICIÚMA.

Quanto a questionamentos feitos por e-mail

Empresas interessadas no certame supracitado apresentam os seguintes questionamentos:

PERGUNTA 01 – “O item 10.3.1 da planilha especifica uma planilha com a altura a vencer de 6,4m, porém ao tentar cotar o fabricante nos informou que por norma a plataforma só pode ter uma altura de 4m, favor revisar e confirmar a altura que a plataforma deverá vencer.”

RESPOSTA PERGUNTA 01 - Desconsiderar a altura informada na planilha. Nas Pranchas PE-201, corte BB e PE-605 podemos verificar que o desnível a ser vencido é de 345cm.

Florianópolis, 10 de novembro de 2025.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO