SUBESTAÇÃO
3#185/185/95mm2

CD-GERAL
SUBES

Terra | Neutro

Tomada Correio | Tomada Steck | CD - MESA BRASIL | CAPACITOR | CD-CASINHA | CD-ACADEMIA

CD-MESA BRASIL
3#50/50/25mm2

CD-02

Tomada Correio | Ar Condicionado 02 | Torneira Elétrica | CD-SALA DANÇA | CD-Hall Fundos | Iluminação Mesa Brasil | Iluminação Mesa Brasil | Tomadas Mesa Brasil | Tomadas Mesa Brasil | Ar Condicionado ADM 01 | Ar Condicionado | Ar Condicionado ADM 01 | Ar Condicionado depósito | Forno Elétrico | Torneira Elétrica | Tomada Correio

CD-CASINHA
3#185/185/95mm2

CD-03

Portão Eletrônico | Portão Eletrônico | CD-QUADRA | Circuito 11 | CD-BWC | Circuito 12 | Iluminação Externa | Circuito 02 | Circuito 03 | Circuito 04 | Circuito 05 | Circuito 06 | Circuito 07 | Circuito 08 | Circuito 09 | Circuito 10 | CD-ESCRITÓRIO | CD-AUDITÓRIO 01

CD-ACADEMIA
3#50/50/25mm2

CD-09

Chuveiro BWC Fem | Chuveiro BWC Masc | Chuveiro BWC Fem | Chuveiro BWC Masc | Tomadas Musculação | Tomadas Musculação | Tomadas Musculação | Tomadas Hall | Tomadas Sala de Bike Indoor | Iluminação Hall | Iluminação Sala Bike | Iluminação Sala Musculação | Torneira Elétrica | Ar Academia | Ar Ginastica | Circuito

CD-HALL FUNDOS
3#25/25/25mm2

CD-11

Tomadas Sala Jogos | Iluminação Emergência | TUGS Hall Fundos | TUGS Sala Dança | TUGS Sala Ginástica | Ar 01 Sala de artes | Ar 02 Sala de artes | Chuveiro BWC Masc | Forno Elétrico | Tomada Lanche | Microondas | Microondas | Tomadas Piso | Ar sala ginástica | Circuito 01 | Iluminação Hall | Iluminação Hall | Iluminação Hall | Tomadas Piso | Tomadas Piso

CD-BWC
3#10/10/10mm2

CD-04

Iluminação | Iluminação | Iluminação | Iluminação | Tomadas | Chuveiro | Chuveiro | Tomadas Piso | Tomadas Piso | Tomadas | Tomadas

CD-ADMINISTRATIVO
3#70/70/70mm2

CD-05

CD-ELEVADOR | CD-1° PVTO | CD-ALMOXARIFADO | CD-2° PVTO | AR 60000 BTUs | AR 60000 BTUs | Iluminação | Alarme Incêndio | Tomadas Piso | Tomadas Piso | Tomadas Piso | Tomadas Piso | Iluminação | Tomadas | Circuito 08 | Iluminação | Tomadas Piso | Tomadas Piso | Iluminação | Tomadas | Circuito 08 | Iluminação | Tomadas | Tomadas | Iluminação | Tomadas | Circuito 08 | Iluminação

CD-SALA DANÇA
3#16/16/16mm2

CD-10

Alimentação Rack | Espelhário | TUGS Sala 01 | TUGS Sala 01 | TUGS Sala 02 | Chuveiro | Chuveiro | Ar Sala 01 | Ar Sala 02 | Ar Sala 03 | TUGS Sala 02 | TUGS Sala 01 | EL Sala 01 | EL Sala 02 | EL Sala 03

CD-QUADRA
3#25/25/25mm2

CD-06

C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C23 | C22 | C21 | C20 | C19

CD-1° PVTO
3#10/10/10mm2

CD-07

Iluminação Salas | Tomadas Salas | Tomadas Salas | Tomadas Salas | Iluminação de Emergência | Tomadas corredor | Alimentação Climatizadores | Alimentação Climatizadores | Alimentação Climatizadores | Alimentação Climatizadores | Alimentação Climatizadores | Alimentação Climatizadores

CD-2° PVTO
3#10/10/10mm2

CD-08

Iluminação | Iluminação | Tugs | Tugs | Ar Condicionado | Ar Condicionado | Ar Condicionado | Ar Condicionado | Ar Condicionado | Ar Condicionado | Ar Condicionado | Chuveiro | AR 36000 BTUS | AR 36000 BTUS

CD-ALMOXARIFADO
3#16/16/16mm2

CD-13

NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO

C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C23 | C22 | C21 | C20 | C19

CD-AUDITÓRIO 01
3#25/25/25mm2

CD-14

C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | C13 | C15 | C26 | C25 | C27 | C24 | C23 | C22 | C21 | C20 | C19 | C18 | C17 | C16

CD-AUDITÓRIO 02
3#25/25/25mm2

CD-15

Circuito 01 | Circuito 02 | Circuito 03 | Circuito 05 | Circuito 04 | Circuito 03

PROJETO ELÉTRICO

PROPRIETÁRIO:
SESC CHAPECÓ
ENDEREÇO DA OBRA:
Rua Brasília, 476-E — Z. Rídia — CEP 89802-330

ESCALA PRANCHA: 1/50	FOLHA: 2/2	OBRA: EMPLACAÇÃO DA ACADEMIA DESTINADA À ATENDIMENTO DE REPARTIÇÃO ESPORTIVA / EDUCATIVA
AREA: XXX	DESCRIÇÃO: - DIAGRAMA ELETRICO NOVA PROPOSTA	REV. DO PROJ.: ELE
DATA: NOVEMBRO/2023		Nº DE PRANCHA: 02
DESENHO:		REVISÃO: 01 DATA: 10/06/24

CREA: 096562-0
RESP. TÉCNICO: MARCIANO JANDREY
Chapecó
elétrica-sem.br
eletricasesc2024@gmail.com
(49) 99900-1122