




DETALHE DO ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EXTERNAS
SEM ESCALA




DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL
SEM ESCALA




DETALHE DEFLETOR DE AR PARA UNIDADE CONDENSADORA SPLIT
SEM ESCALA




DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA EVAPORADORA TIPO HIGH-WALL
SEM ESCALA




DETALHE DE SUPORTAÇÃO DE VENTILADORES EM LINHA
SEM ESCALA




DEDETALHE DO ISOLAMENTO TÉRMICO DOS DUTOS
SEM ESCALA




DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE
SEM ESCALA




DETALHE TÍPICO VENEZIANA DE AR EXTERIOR FIXADA NA FACHADA
SEM ESCALA




DETALHE DE FIXAÇÃO PARA GRELHA E COLARINHO COM CAPTOR
SEM ESCALA



DETALHE DO VENTILADOR AXIAL LINHA PESADA
SEM ESCALA



DETALHE DO DAMPER COIFA DE INOX
SEM ESCALA



DIMENSÕES EM MILIMETROS						
ØD	ØB	ØC	H	Alumínio Preto		I
175	350	175	143	1" x 1/8"		50
200	400	200	166			
225	450	225	185			
250	500	250	208			
275	550	275	226			
300	600	300	250			
350	700	350	291			
400	800	400	333	1 1/4" x 1/8"		75
450	900	450	375			
500	1.000	500	416			
550	1.100	550	458			
600	1.200	600	500			
650	1.300	650	541			
700	1.400	700	583			
750	1.500	750	625	1 1/2" x 3/16"		100
800	1.600	800	666			
850	1.700	850	708			
900	1.800	900	750			
950	1.900	950	791			
1.000	2.000	1.000	833			
1.050	2.100	1.050	875			
1.100	2.200	1.100	916	2" x 3/16"		120
1.150	2.300	1.150	958			
1.200	2.400	1.200	1.000			
1.250	2.500	1.250	1.041			
1.300	2.600	1.300	1.083			
1.400	2.800	1.400	1.166	2" x 1/4"		150
1.500	3.000	1.500	1.250			
1.600	3.200	1.600	1.333			
1.700	3.400	1.700	1.416			
1.800	3.600	1.800	1.500			

DETALHE DO CHAPEU CHINES COIFA
SEM ESCALA

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R00	17/11/2023	EMISSÃO INICIAL	ALCIDES R. LEONEL- CBR

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

CLIMATIZAÇÃO

Local CENTRO DE ATIVIDADES DE RIO DO SUL

End. R. ENG. ODEBRECHT, 500 - BUDAG, RIO DO SUL - SC, 89160-000

Obra REFORMA SESC ESCOLA RIO DO SUL

Conteúdo DETALHE

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO *Responsável Técnico*

Carimbo e Assinatura *Carimbo e Assinatura*

Autor do Projeto *Prancha nº*

ENG. LEANDRO P. LINDENMEYER
CREA 116.761-RS
Assinatura

02/02

Co-Autor do Projeto

Total

Arquivo	*Desenho*	*Escala*	*Data*
SES-AF14-BIM-CLI-R00	ALCIDES R. LEONEL		17/11/23

EXTENSO: 841 x 594 mm
ESCALA: 1:1 x 1:1 mm
ESTADO: 1:1 x 1:1 mm