

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – Sesc/SC torna público, para conhecimento dos interessados, que realizou alterações na licitação abaixo relacionada, que se encontra disponível na Rua Felipe Schmidt, nº 785 – Centro – Florianópolis/SC e na página do Sesc/SC no endereço <https://www.sesc-sc.com.br/so-bre-o-sesc/licitacoes> e no site <https://www.licitacoes-e.com.br/>

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/2026

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EPDM MONOLÍTICO.

1) NO EDITAL:

a) Alteração do preâmbulo para o seguinte:

“(…) A sessão de lances, por via eletrônica, será realizada dia **01 de abril de 2026 às 10h00min**, no seguinte endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S/A, sob o nome SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC, licitação número **1087959**. As propostas poderão ser inseridas ou substituídas no sistema eletrônico, **até o dia 01 de abril de 2026 às 09h00min.**”

2) NO TERMO DE REFERÊNCIA:

a) A partir da presente data passa a vigor o **TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO (TR_PE_014-26_RET)**, deixando de ter eficácia o TERMO DE REFERÊNCIA (TR_PE_014-26) publicado em 12/02/2026.

Quanto a questionamentos

Questionamentos feitos por e-mail.

Empresas interessadas no certame supracitado apresentam os seguintes questionamentos:

PERGUNTA 01 - Peço acesso aos projetos detalhados dos playgrounds das 38 unidades para composição precisa dos valores do m².

Quais as cores solicitadas, se há ou não desenhos, morrinhos ou brinquedos impactará no preço.

RESPOSTA PERGUNTA 01 - Não temos o projeto das Unidades, serão elaborados conforme a demanda. No entanto todos são planos, sem morrinhos ou brinquedos. Todos possuem uma Amarelinha e jogo de 6 bolas. As cores utilizadas serão cores padrão disponíveis pela empresa, sendo basicamente verde, amarelo, vermelho, azul e azul marinho.

PERGUNTA 02 - Informo que a instalação depende exclusivamente de condições meteorológicas. Não se pode instalar o produto com umidade excessiva, por exemplo sob garoa ou chuva. O prazo de 45 dias de instalação deve ser validado somente com dias secos.

RESPOSTA PERGUNTA 02 - Ok, de acordo

PERGUNTA 03 - Informar previsão de cronograma de execução por ordem de execução de cada unidade, para previsão de estoque das matérias primas.

A previsão estimada total da instalação do EPDM de todas as unidades é de 01 ano para todas elas, mas que pode ser ampliado, correto?

RESPOSTA PERGUNTA 03 - Conforme previsto no item 1.2 - Os quantitativos previstos neste edital e seus anexos representam apenas uma expectativa de contratação por um período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório ao Sesc/SC a contratação, podendo realizá-la com terceiros sempre que se mostre mais vantajoso.

PERGUNTA 04 - Para cada contrato de cada unidade, o prazo máximo de execução será de 45 dias, correto?

RESPOSTA PERGUNTA 04 - Correto.

PERGUNTA 05 - Informo que o custo e a execução são idealizados conforme projeto enviado. O ambiente precisa estar de acordo com o mesmo.

RESPOSTA PERGUNTA 05 - A empresa deve considerar o custo de instalação de acordo com a metragem solicitada. Eventuais necessidade de adequações do espaço será de responsabilidade do Sesc.

PERGUNTA 06 - Sobre a especificação técnica, está incorreta. Explico: EPDM é um material e lascas de pneus reciclados é outro material, mas que juntos compõe a superfície.

EPDM - Etileno Propileno Dieno Monômero, que é um elastômero sintético originado através de reações químicas industriais. Concebido justamente para maior estabilidade de cores, que são inseridas no processo de polimerização. Já “nasce” com a cor desejada. Este é o produto o qual a ACE trabalha, os grânulos não são pintados. Próprio para ficar exposto a radiação solar dia após dia.

SRB – Este sim é composto por lascas de pneus reciclados e portanto, na cor preta. Sua função é apenas ficar oculto (com a camada de EPDM por cima) e amortecer a superfície de acordo com a altura crítica de queda estipulada em projeto (se há ou não brinquedos, morrinhos e de acordo com a altura de cada um). Não possui qualidades para ficar exposto às intempéries.

Quando a especificação técnica diz “EPDM colorido, composto por lascas de pneus reciclados, fabricados com pigmentação incorporada ao material ” na verdade está dizendo SBR com tinta aplicada. Terá o amortecimento, mas resultará em baixa retenção das cores, desbotarão e será necessário reaplicar a tinta no curto a médio prazo. E reaplicação das cores significará pintar todas a superfície para não ter diferença aparente.

RESPOSTA PERGUNTA 06 – Descritivo alterado, vide arquivo “ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – RETIFICADO”

Florianópolis, 13 de março de 2026.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO