QUESTIONAMENTO I

Referente ao Edital Pregão Eletrônico 279/2023-GIN

A Comissão Permanente de Licitação torna público para efeitos legais o seguinte comunicado, referente ao processo licitatório do Edital cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA E.T.E. DO HOTEL Sesc CACUPÉ.**

Questionamentos feitos por e-mail.
Empresa interessada no certame supracitado apresenta os seguintes questionamentos:

Questionamento 01: *"Para o sistema de tratamento será aceita solução em PRFV ao invés de concreto? Se sim, é possível variar as dimensões previstas em projeto, desde que mantidos os demais critérios de performance? "*

Resposta Questionamento 01: Não. Deve-se manter as características em concreto armado, indicadas em projeto e planilha orçamentária.

Questionamento 02: *"Quanto a rota tecnológica de tratamento, será aceita otimizações do Lodos Ativados proposto em projeto? Exemplo: MBBR."*

Resposta Questionamento 02: De acordo com o item 2.0, da Seção I, do Memorial Descritivo anexo ao processo licitatório, que trata de "Amostras, Catálogos de Materiais e Equivalência", as sugestões de substituição de produtos equivalentes deve ser realizada por apresentação de laudos emitidos por laboratórios certificados que comprovem as mesmas características do produto, considerando aptos produtos com a mesma composição, resistência, durabilidade, acabamento, desempenho, características físicas e estéticas, ou outras que poderão ser solicitadas para a determinação efetiva da EQUIVALÊNCIA.

Florianópolis, 19 de setembro de 2023.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO