QUESTIONAMENTO I

Referente ao Edital Pregão Eletrônico 295/2023-GIN

A Comissão Permanente de Licitação torna público para efeitos legais o seguinte comunicado, referente ao processo licitatório do Edital cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA AS UNIDADES DO Sesc JOINVILLE, BLUMENAU E ARARANGUÁ.**

Questionamentos feitos por e-mail.
Empresa interessada no certame supracitado apresenta os seguintes questionamentos:

Questionamento 1: "Existe projeto (dwg ou pdf) para nos fornecer? Precisa de projeto para instalação do equipamento tipo splitão."
Resposta Questionamento 1: O splitão deve ser substituído pelo existente, no mesmo local.

Questionamento 2: "O local a ser instalado possui Tubulação Frigorífera pronta?"
Resposta Questionamento 2: Sim.

Questionamento 3: "Caso esteja pronta, quais seriam as bitolas da tubulação (em polegadas)?"
Resposta Questionamento 3: A rede instalada atende a capacidade térmica dos climatizadores previstos.

Questionamento 4: "A instalação dos aparelhos será parede/parede padrão de 3 metros ou será com tubulação extra?"
Resposta Questionamento 04: Instalações de infraestrutura são existentes.

Questionamento 5: "Caso seja com tubulação extra, é por conta da contratada ou da contratante?"
Resposta Questionamento 5: Instalações de infraestrutura são existentes.

Questionamento 6: "Se for pela contratada, qual será a metragem a ser considerada para instalação?"
Resposta Questionamento 6: Instalações de infraestrutura são existentes.

Questionamento 7: As linhas refrigeradoras deverão passar por dentro de forro ou embutido na parede? Caso a resposta seja positiva solicitamos informar quais a capacidade e quantidade de equipamentos que exigem a passagem por dentro de forro?
Resposta Questionamento 7: Instalações de infraestrutura são existentes.

Questionamento 8: Já existe elétrica pronta nos locais onde serão instalados os equipamentos ou a parte elétrica será por conta da contratada?
Resposta Questionamento 8: Sim. Instalações de infraestrutura são existentes.

Questionamento 9: Caso a elétrica seja por conta da contratada, deverá ser fornecido disjuntores com cabeamento desde o quadro de força ou puxar a elétrica da tomada mais próxima?

Resposta Questionamento 9: Instalações de infraestrutura são existentes.

Questionamento 10: Qual a metragem dos cabos PP necessários para ligação elétrica a ser considerada na proposta?
Resposta Questionamento 10: Instalações de infraestrutura são existentes.

Questionamento 11: Será necessário instalação de quadros elétricos para a distribuição de energia ou já existem quadros elétricos disponíveis e dimensionados para recebimentos dos ar condicionados em cada unidade?
Resposta Questionamento 11: Não. Instalações de infraestrutura são existentes.

Questionamento 12: Será necessário efetuar conexão elétrica entre o quadro interno e a entrada de energia externa na rua?
Resposta Questionamento 12: Não. Instalações de infraestrutura são existentes.

Questionamento 13: Os locais de entrega e instalação serão prédios? Se sim, quantos andares possuem? Haverá necessidade guincho para içamento dos equipamentos?
Resposta Questionamento 13: Edificação térrea. Não será necessário guincho.

Questionamento 14: O Dreno da máquina já está pronto, ou ficará a cargo da contratada?
Resposta Questionamento 14: Sim. Instalações de infraestrutura são existentes.

Questionamento 15: Caso seja a contratada, o sistema de dreno é com cano PVC ou mangueira?
Resposta Questionamento 15: Instalações de infraestrutura são existentes.

Questionamento 16: Com relação aos pontos de drenagem de água já estão disponíveis nos locais onde não tiver condições de efetuar o escoamento externamente?
Resposta Questionamento 16: Instalações de infraestrutura são existentes.

Questionamento 17: Existe a necessidade de instalação de bombas de dreno?
Resposta Questionamento 17: Instalações de infraestrutura são existentes.

Questionamento 18: Que tipo de estrutura será instalado o equipamento (sobre forro, DryWall, alvenaria, piso cerâmico, impermeabilização, etc)?
Resposta Questionamento 18: Alvenaria.

Questionamento 19: Haverá necessidade de remoção de equipamentos antigos? Se sim, quantas unidades?
Resposta Questionamento 19: Sim. 03 unidades para o lote 01 e 03 unidades para o lote 02.

Questionamento 20: Será necessário serviços de alvenaria: embutir tubulações, pintura, hidráulica?
Resposta Questionamento 20: Não.

Questionamento 21: Existe alguma restrição no horário de execução da obra como serviços fora do horário de expediente e/ou finais de semana?
Resposta Questionamento 21: Conforme item 3.3 do memorial descritivo: "Os serviços deverão ser programados e submetidos a prévia apreciação da Gerência da unidade a que se destinam os

serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horários de trabalho, conforme etapas de obra e horários pré-determinados."

Questionamento 22: Os equipamentos serão instalados no mesmo local ou em lugares diferentes?
Resposta Questionamento 22: Mesmos locais.

Questionamento 23: Caso seja em lugares diferentes, tem alguma relação de endereços e as quantidades por cada endereço de instalação ou planta do local de instalação com os pontos definidos?
Resposta Questionamento 23: Os equipamentos serão instalados nos mesmos locais.

Florianópolis, 4 de outubro de 2023.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO