

Detalhe S1
Escala 1:25



Detalhe S2
Escala 1:25



Detalhe S3
Escala 1:25



Detalhe S4
Escala 1:25



Detalhe S5
Escala 1:25



Detalhe S6
Escala 1:25



Detalhe S7
Escala 1:25

Legenda de Tubulações

Material da Tubulação — Diâmetro da Tubulação

xxx - xxx mm

Sentido do Fluxo

Traçado da Tubulação

- Tubulação de Ar condicionado (Piso)
- Tubulação de Água Fria (Teto ou Parede)
- Tubulação de Água Fria (Piso)
- Tubulação de Água Quente (Teto ou Parede)
- Tubulação de Água Quente (Piso)
- Tubulação de Esgoto (Piso)
- Tubulação de Ventilação (Piso)
- Tubulação Pluvial (Piso)

AF-N ø D — COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL — DIÂMETRO INDICADO

AQ-N ø D — COLUNA DE ÁGUA FRIA QUENTE — DIÂMETRO INDICADO

AR-N ø D — COLUNA DE AR CONDICIONADO — DIÂMETRO INDICADO

AP-N ø D — COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL — DIÂMETRO INDICADO

CV-N ø D — COLUNA DE VENTILAÇÃO — DIÂMETRO INDICADO



Detalhe S8
Escala 1:25



Detalhe S9
Escala 1:25



Detalhe S10
Escala 1:25



Detalhe S11
Escala 1:25



Detalhe S12
Escala 1:25



Detalhe S13
Escala 1:25



Detalhe S14
Escala 1:25



Detalhe S15
Escala 1:25



Detalhe S16
Escala 1:25



Caixa de gordura - TÉRREO
Planta baixa - ESC. 1:25

Caixa de gordura CG1 (TÉRREO)

Dados:
Número de cozinhas: Mais de 12 cozinhas ou restaurantes
Tipo de caixa: Especial (CGE)
Altura sobressalente: 25 cm
Número de pessoas: 2500

Volume estimado:
V = 2 x N + 20
V = 2 x 2500 + 20
V = 5020 l

Dimensões:
Profundidade total: 85 cm
Profundidade útil: 60 cm
Largura: 205 cm
Comprimento: 410 cm
Volume de retenção: 5043 l

Caixa de gordura - TÉRREO
Corte 1 - ESC. 1:25



Caixa de gordura - TÉRREO
Planta baixa - ESC. 1:25

Caixa de gordura - TÉRREO
Corte 1 - ESC. 1:25

Caixa de gordura CG2 (TÉRREO)

Dados:
Número de cozinhas: Duas cozinhas
Tipo de caixa: Simples (CGS)
Altura sobressalente: 25 cm

Volume estimado:
V = 31 l

Dimensões:
Profundidade total: 50 cm
Profundidade útil: 25 cm
Diâmetro: 40 cm
Volume de retenção: 31.4 l

CORTE A-A

CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60cm
SEM ESCALA



Corte - Caixa de Areia com Grelha (60x60 cm)
Escala 1/25

Planta Baixa - Caixa de Areia com Grelha (60x60 cm)
Escala 1/25



DETALHE COLUNA DE VENTILAÇÃO
ESCALA 1 : 25

"A EXTREMIDADE ABERTA DE UMA COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE SITUAR-SE A UMA ALTURA MÍNIMA IGUAL A 2,00m ACIMA DA COBERTURA, NO CASO DE LAJE UTILIZADA PARA OUTROS FINS ALÉM DE COBERTURA; CASO CONTRÁRIO, ESTA ALTURA DEVE SER NO MÍNIMO IGUAL A 0,30m."

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA		ASSINATURA
01		Emissão inicial	-

E+ PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-9
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT, 765 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS
CEP 88.010-002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
www.sesc-sc.com.br | sc.com.br

PROJETO:

HIDROSSANITÁRIO

LOCAL:
FLORIANÓPOLIS / SC

ENDEREÇO DA OBRA: R. JOSÉ MARIA DA LUZ, 163 - JOSÉ MENDES, FLORIANÓPOLIS - SC, 88021-003

OBRA:
SESC CONGELADOS

CONTEÚDO:
DETALHES

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL DE MUITOS PRÊMIOS JACINTO ORDINO CREA/SC 123.321-5

ASSINATURA

CARIMBO E ASSINATURA

AUTOR DO PROJETO: FRANCIA M. P.
Projetista

ASSINATURA

CO-AUTOR DO PROJETO:
REGULARIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO

ASSINATURA

4
8
TOTAL

ARQUIVO:	DESENHO:	ESCALA:	DATA:
FLP-02	NATIÊLLE	INDICADA	MAI/2025