



DETALHE DO ISOLAMENTO TÉRMICO DOS DUTOS




D	N° DE HASTES NECESSÁRIAS
00 -30cm	NENHUMA
31 -50cm	1
51 -120cm	2
121 -160cm	3
161 -200cm	4


DETALHE DE DIVISORES PARA CURVAS




DETALHE TÍPICO DE FABRICAÇÃO DE JOELHO RETO COM VEIOS




DETALHE TÍPICO DE JUNTA FLEXÍVEL (CONEXÃO DE LONA)




DETALHE DAS DERIVAÇÕES DE RAMAIS DE DUTOS




DETALHE TÍPICO INSTALAÇÃO LINHAS DE INTERLIGAÇÃO UNIDADES CONDENSADORAS




DETALHE DE DUTO RETANGULAR FLANGEADO TIPO TDC




DETALHE DE CLIP PARA DUTO TDC




DETALHE DO FLANGEAMENTO "POWERMATIC"




DETALHE PARA FIXAÇÃO DE DUTOS




DIMENSIONAMENTO DAS TRANSFORMAÇÕES DE DUTOS




DETALHE TÍPICO DA PASSAGEM - KIT TUBULAÇÃO PELA PAREDE




DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE




DETALHE TÍPICO VENEZIANA DE AR EXTERIOR FIXADA NA FACHADA




DETALHE DE FIXAÇÃO PARA GRELHA E COLARINHO COM CAPTOR



DETALHE TÍPICO P/ INSTALAÇÃO DE U. EVAPORADORAS "HI-WALL"



DETALHE TÍPICO SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO TETO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA MINISPLIT



DETALHE TÍPICO - KIT TUBULAÇÃO E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA MINISPLIT

DETALHE TÍPICO - FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES, DRENO E DE INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS NA LAJE

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO-TETO

DETALHE DE SUPORTAÇÃO DE VENTILADORES EM LINHA

DETALHE TÍPICO DEFLETOR DE DESCARGA PARA CONDENSADOR TIPO BARRIL

DETALHE DEFLETOR DE AR PARA UNIDADE CONDENSADORA SPLIT

DETALHE DO ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EXTERNAS

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
00	14/12/2023	EMISSÃO INICIAL	LEANDRO P. LINDENMEYER - CBR

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
CLIMATIZAÇÃO

Local
RESTAURANTE - SESC JOINVILLE
End. RUA ITAIÓPOLIS, 470 - AMÉRICA, JOINVILLE - SC, 89204-100

Obra
RESTAURANTE SESC JOINVILLE

Conteúdo
DETALHES

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Responsável Técnico
Coordenador / Executante: ENG. LEANDRO P. LINDENMEYER 116.761-RS
Coordenador / Executante: ENG. LEANDRO P. LINDENMEYER 116.761-RS

Autor do Projeto: ENG. LEANDRO P. LINDENMEYER CREA 116.761-RS
Assinatura
Prancha nº: 03/03

Co-Autor do Projeto: ENG. LEANDRO P. LINDENMEYER 116.761-RS
Assinatura
Fonte

Arquivo: XXXXXX | Desenho: ALCIDES R. LEONEL | Escala | Data: 10/24/23

A0